

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/10/2022 **Inspecteur:** Peter D'Hooge **Mentor:** **Installateur:** Ruben Hillewaere BVBA
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.: BE 0842 594 458

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 **Serienummer:** 21251252

Datum verslag: 19/10/2022

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Lepelstraat
Huisnummer 11
Busnummer
Postcode 8830
Gemeente Hooglede
Land België

Eigenaar

Naam iov
Straatnaam Lepelstraat
Huisnummer 11
Busnummer
Postcode 8830
Gemeente Hooglede
Land België

Installateur

Naam Ruben Hillewaere BVBA
BTW nr. BE 0842 594 458
Telefoonnummer +32 486 94 14 41
E-mail anton@rubenhillewaere.be

Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegedeeld

Teller Nr. : 1SAG3100484368

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 32 A

Aantal borden: 2

Aantal kringen: 5+21+8

Ri algemeen: 3,45 MΩ

OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 4,75 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	34	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	17	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
3	C	20		2	2,5
2	C	40		4	10
-	-	-		-	-
2	C	16		2	1,5
15	C	20		2	2,5
2	C	20		4	2,5
1	C	25		4	4
1	C	40		4	10
-	-	-		-	-
1	C	16		2	1,5
7	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 19/10/2047
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 4

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter D'Hooge

De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte­re­eks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


+32 2 880 88 90


BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/10/2047	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.














De werknemer,

Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Eendraadschema -
Bord 1


Datum: 19/10/2022
Start project: /2022

Datum goedkeuring:.....

P-20220140

Goedgekeurd door:.....

Pagina: 1



De werknemer,

Peter D'Hooge
ACEG VZW #82
Uit Q1.4

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Eendraadschema -
Bord 2

Datum goedkeuring:.....


Goedgekeurd door:.....

Datum: 19/10/2022

Start project: /2022

P-20220140

Pagina: 2



De werknemer,

Peter D'Hooge
Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Eendraadschema -
Bord 2

Datum goedkeuring:.....

Goedgekeurd door:.....

Datum: 19/10/2022


Start project: /2022

P-20220140

Pagina: 3



Ruben Hillewaere
ALGEMENE ELEKTRICITEIT



De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel Adres: Lepelstraat 11 8830 Hooglede	Eendraadschema - Bord 2	Datum: 19/10/2022	 Ruben Hillewaere ALGEMENE ELEKTRICITEIT
	Datum goedkeuring:.....	Start project: /2022	
Ruben Hillewaere - Algemene Electriciteit Gitsbergstraat 9 - 8800 - ROESELARE - 051/ 62 90 21 - info@rubenhillewaere.be	Goedgekeurd door:.....	P-20220140	
		Pagina: 4	

Automatenlijst bord 2

- Q2.1 Hoofdschakelaar
- Q2.2 Kookplaat
- Q2.3 Stopc wasplaats / inkom + pomp vroeger wasplaats
- Q2.4 Stopc living
- Q2.5 Stopc TV + haard
- Q2.6 Stopc eetplaats + keuken
- Q2.7 Stopc buiten + stopc tuinberging
- Q2.8 Stopc werkbank keuken + eiland
- Q2.9 Stopc koffiemachine
- Q2.10 Frigo + microgolf
- Q2.11 Steamer
- Q2.12 Dampkap + stopc onder bord
- Q2.13 Videofoon
- Q2.14 Differentieel 30mA
- Q2.15 Warmtepomp buiten toe
- Q2.16 Warmtepomp binnen toe
- Q2.17 Warmtepomp binnen stopc
- Q2.18 Vaatwas
- Q2.19 Wasmachine
- Q2.20 Droogkast
- Q2.21 Controller NHC
- Q2.22 Schakelmodule + dimmodule NHC
- Q2.23 Bord 3 1ste verdiep

De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel Adres: Lepelstraat 11 8830 Hooglede	Automatenlijst - Bord 2	Datum: 19/10/2022	 Ruben Hillewaere ALGEMENE ELEKTRICITEIT
		Start project: /2022	
	Datum goedkeuring:.....	P-20220140	
Ruben Hillewaere - Algemene Electriciteit Gitsbergstraat 9 - 8800 - ROESELARE - 051/ 62 90 21 - info@rubenhillewaere.be	Goedgekeurd door:..... 	Pagina: 5	

Klemmenlijst bord 2

- | | | | |
|----|----------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | LP buiten voordeur | 21 | Spots douche |
| 2 | LP voorgevel 1 | 22 | Spot wasmachine |
| 3 | LP voorgevel 2 | 23 | Spots gang achterdeur |
| 4 | LP voorgevel 3 | 24 | Spots + melder techn ruimte |
| 5 | LP zijgevel 1 | 25 | Spot + melder wc |
| 6 | LP zijgevel 2 | 26 | Led carport |
| 7 | LP zijgevel 3 | 27 | Led carport |
| 8 | LP zijgevel 4 | 28 | Melder carport |
| 9 | LP achtergevel 1 | 29 | Led TV meubel |
| 10 | LP achtergevel berg ruimte | 30 | Link bord boven |
| 11 | LP berg ruimte | 31 | Link bord boven |
| 12 | LP inkom | | |
| 13 | Spots salon TV | | |
| 14 | Spots salon TV | | |
| 15 | Spots salon | | |
| 16 | Spots salon | | |
| 17 | Spots salon | | |
| 18 | Spots keuken | | |
| 19 | Spots keuken | | |
| 20 | Werkbank keuken | | |

De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Klemmenlijst -
Bord 2

Datum: 19/10/2022

Start project: /2022

Datum goedkeuring:.....

P-20220140

Goedgekeurd door:.....

Pagina: 6

Schakelmodule 1

- 1 LP buiten voordeur
- 2 LP buiten zijgevel
- 3 LP buiten achtergevel
- 4 LP bergruimte
- 5 LP inkom
- 6 Spots salon

Schakelmodule 2

- 1 Spots keuken
- 2 Spots WB keuken
- 3 Spots douche / wasmachine
- 4 Spots gang achterdeur
- 5
- 6

Dimmodule 1


- 1 Spots eetplaats
- 2 Spots salon tv

De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel Adres: Lepelstraat 11 8830 Hooglede	Niko home control - Bord 2	Datum: 19/10/2022	 Ruben Hillewaere ALGEMENE ELEKTRICITEIT
		Start project: /2022	
	Datum goedkeuring:.....	P-20220140	
Ruben Hillewaere - Algemene Electriciteit Gitsbergstraat 9 - 8800 - ROESELARE - 051/ 62 90 21 - info@rubenhillewaere.be	Goedgekeurd door:..... 	Pagina: 7	



De werknemer,
Peter D'Hooge
ACEG VZW #82
Uit Q2.23

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Eendraadschema -
Bord 3

Datum goedkeuring:.....

Goedgekeurd door:.....

Datum: 19/10/2022

Start project: /2022

P-20220140

Pagina: 8

Automatenlijst bord 3

- Q3.1 Hoofdschakelaar
- Q3.2 Schakelmodule
- Q3.3 Ventilatie
- Q3.4 Stopc berging + slpk 1
- Q3.5 Stopc slpk 2 + onder bord
- Q3.6 Stopc nachthal + badkamer 1
- Q3.7 Stopc slaapkamer 3
- Q3.8 Stopc bureau + badkamer 2

De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Automatenlijst -
Bord 3

Datum: 19/10/2022

Start project: /2022

Datum goedkeuring:.....

P-20220140

Goedgekeurd door:.....

Pagina: 9

Klemmenlijst bord 2

- 1 Led kast dressing
- 2 Led bureau nachthal
- 3 Led badkamer 1 spiegel
- 4 Reserve
- 5 Spots bad V+1
- 6 Spots douche V+1
- 7 Spots nachthal
- 8 Spots nachthal
- 9 Spots dressing
- 10 LP slpk 1
- 11 LP slpk 2
- 12 Spots bureau gang V+2
- 13 Spots slpk 3
- 14 Spots badkamer 2
- 15 LP lavabo V+2
- 16 Link bord GLV

De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Klemmenlijst -
Bord 3

Datum: 19/10/2022

Start project: /2022

Datum goedkeuring:.....

P-20220140

Goedgekeurd door:.....

Pagina: 10

Schakelmodule 1

- 1 Led bureau nachthal
- 2 Lavabo led badkamer 1
- 3 Spots badkamer 1
- 4 Spots nachthal
- 5 Spots dressing
- 6 LP slpk 1

Schakelmodule 2

- 1 LP slpk 2
- 2 Spots bureau gang V+2
- 3 Spots slpk 3
- 4 Spots badkamer 2
- 5 LP lavabo badkamer 2
- 6

De werknemer,



Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Niko home control -
Bord 3

Datum: 19/10/2022

Start project: /2022


Datum goedkeuring:.....

P-20220140

Ruben Hillewaere - Algemene Electriciteit
Gitsbergstraat 9 - 8800 - ROESELARE - 051/ 62 90 21 - info@rubenhillewaere.be

Goedgekeurd door:.....

Pagina: 11



De werknemer
Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede

Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Ruben Hillewaere - Algemene Electriciteit
Gitsbergstraat 9 - 8800 - ROESELARE - 051/ 62 90 21 - info@rubenhillewaere.be

GRONDPLAN - Gelijkvloers

Datum goedkeuring:.....

Goedgekeurd door:.....

Datum: 19/10/2022


Schaal:

Formaat: A3

Versie: Keuring



Ruben Hillewaere
ALGEMENE ELEKTRICITEIT



De werknemer
Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede
Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Ruben Hillewaere - Algemene Electriciteit
Gitsbergstraat 9 - 8800 - ROESELARE - 051/ 62 90 21 - info@rubenhillewaere.be

GRONDPLAN - Verdiep 1

Datum goedkeuring:.....

Goedgekeurd door:.....

Datum: 19/10/2022


Schaal:

Formaat: A3

Versie: Keuring



Ruben Hillewaere
ALGEMENE ELEKTRICITEIT



De werknemer
Naam: De Zilveren Lepel
Adres: Lepelstraat 11
8830 Hooglede
Peter D'Hooge
ACEG VZW #82

Ruben Hillewaere - Algemene Electriciteit
Gitsbergstraat 9 - 8800 - ROESELARE - 051/ 62 90 21 - info@rubenhillewaere.be

GRONDPLAN -
Verdiep 2
Datum goedkeuring:.....
Goedgekeurd door:.....

Datum: 19/10/2022
Schaal:
Formaat: A3
Versie: Keuring

